



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



П.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 10 2011 р.

№ 05.03.02-03/104925

Водо-дисперсійні фарби ТМ "Тіккуріла": "Бетолокс Аква" - фарба для підлоги, "Гармонія" - фарба для інтер'єру, "Джокер", "Луя" - покрівельні фарби, "Ремонтти-Ясея"; "Панелли-Ясея" - лак, "Паркетти-Ясея" - лак, "Кива" - лак

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3209

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

В будівництві: фарбувальні внутрішні роботи в житлових, громадських будівлях, в т.ч. лікувально-профілактичних та дитячих дошкільних закладах; оптова торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Тіккуріла", Фінляндія, P.O.BOX 53, KUNINKAALANTIE 1, FI-01301 VANTAA, тел: +358(0)985771, FAX: +358(0)98577 6900

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Тіккуріла", Україна, а/я 64, 04073, м. Київ, пр. Московський, 9, тел: (044)3915964, код: 24726322

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Договір № 1280/UK/214250/01/01 від 15.12.2004

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, та гігієнічних досліджень зразків, наданих заявником (як виду продукції), встановлено, що водо-дисперсійні фарби ТМ "Тіккуріла": "Бетолокс Аква" - фарба для підлоги, "Гармонія" - фарба для інтер'єру, "Джокер", "Луя" - покрівельна фарба, "Ремонтти-Ясея"; "Панелли-Ясея" - лак, "Паркетти-Ясея" - лак, "Кива" - лак (акрилати, бензотриазол, бутилдиглоколь, стилдиглоколь, дипропіленглікольметилефір), відповідають вимогам СанПіН 6027 А-91 "Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования", МВ 8.8.2.4.-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві", ДСП № 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами", за показниками безпеки: одориметричним показником - інтенсивність запаху -1 бал (ДР - 2 бали), рівні міграції шкідливих хімічних речовин в контактуюче середовище - повітря не повинні перевищувати гігієнічні нормативи ГДКс.д. - ксилол - 0,2 мг/м³, толуол - 0,002 мг/м³, бутілакрилат - 0,0075 мг/м³, метилакрилат - 0,01 мг/м³;

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, які можуть створюватися при використанні в заявленій сфері застосування продукції в середовищі життєдіяльності людини потрібно дотримуватись вимог СанПіН 6027 А-91, МВ 8.8.2.4.-097-02, ДСП № 201-97; застосування, зберігання, транспортування згідно з чинною нормативно-технічною документацією; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Водо-дисперсійні фарби ТМ "Тіккуріла": "Бетолокє Аква" - фарба для підлоги, "Гармонія" - фарба для інтер'єру, "Джокер", "Луя" - покрівельні фарби, "Ремонтти-Ясея"; "Панелли-Ясея" - лак, "Паркетти-Ясея" - лак, "Кива" - лак ", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: до 29.10.2016 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з СанПіН 6027 А-91, МВ 8.8.2.4.-097-02, ДСП № 201-97 за показниками безпеки: одориметричним показником - інтенсивність запаху не більше - 2 бали, рівні міграції шкідливих хімічних речовин в контактуюче середовище - повітря не повинні перевищувати гігієнічні нормативи (ГДКс.д. атм.п.): ксилол - 0,2 мг/м³, толуол - 0,002 мг/м³, бутилакрилат - 0,0075 мг/м³, метилакрилат - 0,01 мг/м³; та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Інституту екологієні і токсикології ім. Л.І.Медведєв

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-8834-11 від 24.10.2011 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заст. голови експертної комісії



Бережнов С.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)