



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Директора Державного
санітарно-епідеміологічного центру України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.02. 2012р.

№ 05.03.02-03/ 10261

Склошпалери

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 7019

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво, оптова та роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Johns Manville AB, Швеція, Rundgängen 24, Box 7013, 250 07 Helsingborg, Sweden, tel. +46 (0) 42 250 500, fax +46 (0) 42 160 142

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Тіккуріла", Україна, 04073, м. Київ, пр-т Московський, 9, корпус 6, тел.: 391 59 60, код ЄДРПОУ: 24726322

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Прямі контракти з виробником або постачальником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст скловолокна в повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК – 2,0 мг/м³, а, III клас небезпеки.

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ-97. Допустимі рівні

міграції в повітря (ДР, не більше, мг/м³): хлористого вінілу - 0,005; формальдегіду - 0,01; аміаку - 0,04;

акрилонітрилу - 0,03; рівень запаху не більше 2,0 балів згідно СанПІН № 6027.А-91 та Інструкції 6035.А-91.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом пилу скловолокна (МВ №

4436-87) відповідно до ГОСТ 12.1.005-88. Обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри, слизових оболонок очей згідно з галузевими нормами, ГОСТ 12.4.011-89.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Склошпалери, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 15 лютого 2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи

даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 1097 від 09.02.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

 Чернюк В.І.